000001

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2108

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 16 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**D.A.P.D., Alcaldía Local**
BARRIO:	**Las Colinas**
LOCALIDAD:	**Rafael Uribe Uribe**
UBICACION:	**Transv. 16 No. 32C-75 Sur**
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Bajo por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Solicitar asesoramiento profesional para la realización de mejoras en la vivienda.

JUSTIFICACION TECNICA

Zona de pendientes altas y topografía irregular, con presencia de todos los servicios básicos. Con afectación en las viviendas por humedades, al parecer por estar construido en forma de cortes en la ladera de la montaña.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

2108

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 16/96
BARRIO Los Colinas
LOCALIDAD Rafael Uribe
LOCALIZACION Transv. 16 N° 32C-75 sur
REFERENCIA OPES DAPD - AL

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes altas y topografia irregular, con presencia de todos los servicios basicos.
Con afectacion en los viviendas por humedades al parecer por estar construido en forma de cortes en la ladera de la montaña.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Solicitar asesoramiento profesional para la realizacion de mejoras en la vivienda.

NOMBRE: Patricia Pachón
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 2520258723

FIRMA: