Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2605

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	21 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	La Paz III sector
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Transv. 27A No 10-45
REF. OPES:	4218

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta construida en bloque y con cubierta en zinc.
La red vial se encuentra sin pavimentar.
Posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario, energía y teléfono.
Está localizada en una zona plana.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir alcantarillado para aguas lluvias para mitigar el riesgo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	Sep. 6-96.
FECHA DE EMISION:	
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldía L.
BARRIO:	La Paz. III sector
LOCALIDAD:	Bosa
UBICACION :	Trans. 27A No. 10-45
REF OPES:	4218

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

medio por inundacion

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta construida en bloque y con cubierta en zinc.
La red vial se encuentra sin pavimentar
Posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario, energia y telefono
Está localizada en una zona plana

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- construir alcantarillado para aguas lluvias - para mitigar el riesgo

NOMBRE José Luis Daza T.
PROFESION Ingeniero civil
MATRICULA 2520234529 CND

FIRMA