CONCEPTO TECNICO No. 2079 A

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 25 e 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: SAN ISIDRO
LOCALIDAD: CHAPINERO
UBICACION : Kilometro 5 vía la calera lote 34 E
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote ubicado en la parte alta del barrio en zona de pendiente media y alta con suelos compuesto por capa de vegetal y roca.
La vía de acceso es peatonal.
Posee servicios de Energía, Acueducto, Alcantarillado Sanitario.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe remover la capa de vegetal para construir.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2024

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA
FECHA VISITA Agosto 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldia Local de Chapinero
BARRIO: San Isidro
LOCALIDAD: Chapinero
UBICACION : Kilómetro 5 Via la Calera Lote 34 E
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

medio, por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote ubicado en la parte alta del barrio en zona de pendiente media y alta con suelo compuesto por capa vegetal y roca.
La vía de acceso es peatonal
Posee servicios de energía, acueducto, alcantarillado sanitario.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe remover la capa vegetal para construir

NOMBRE José Luis Daza T.
PROFESION Ingeniero civil
MATRICULA N° 25202-34527 CND

FIRMA