CONCEPTO TECNICO No 2357

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	11 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B.
BARRIO:	Colector Avenida San Bernardo
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Entrada por finca Campo Verde.
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Se va a construir un colector de 994 mts de longitud con tubería de concreto de 24" hasta 30" y con una profundidad promedio de 3.0 mts.
Actualmente atraviesa un canal de aguas paralelo al trazado del colector.
El proyecto esta localizado en una zona plana.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para el diseño de la cimentación de la tubería.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: octubre 10 de 1996
BARRIO: Colector Avenida San Bernardo
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Entrada por Finca Campo Verde
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

E.A.A.B

A) TIPO DE RIESGO:

medio por inundacion

B) JUSTIFICACION TECNICA:

Se va a construir un colector de 994 metros de longitud con tuberia de concreto de 24" hasta 30" y con una profundidad promedio de 3.0 metros. Actualmente atraviesa un canal de aguas paralelo al trazado del colector El proyecto esta localizado en una zona plana

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- realizar estudio de suelos para el diseño de la amortiguación de la tuberia

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA: Jose Luis Daza T.