Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 855

FECHA SOLICITUD: 13 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 13 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: SANTA LUCIA
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION: E.A.A.B.
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio, inundaciòn en època invernal.

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, calles sin pavimentar, viviendas por autoconstrucciòn, servicios clandestinos. Barrio sin legalizar. Se encuentran sobre el trazado de la Avenida Ciudad de Cali, muchos predios construidos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda hacer ensayos de consolidaciòn obligatorios.
Reubicaciòn de viviendas por donde pasarà la Avenida.

C. T. 855

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No 476.

FECHA: Octubre 13-95
FECHA VISITA: Octubre 13-95
BARRIO: Sta Lucía
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: EAAB.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P.

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación. en época invernal

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana Ctes sin pavimentos, viviendas por auto construcción servicios clandestinos Barrio sin legalizar. Si encuentran sobre el trazado de la Avenida Ciudad de Cali muchos predios construidos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda hacer ensayos de consolidación obligatorios. Publicación de viviendas por donde pasará la Avenida.

NOMBRE: Gabriel S. de Paz
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033.95
FIRMA: [signature]