

CONCEPTO TECNICO No. 2329

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Octubre 3 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ELVIRA CABEZAS BARRETO

BARRIO: EL CALLEJON DE SANTA BARBARA

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

UBICACION: Lote 2A - 165 - AP 2

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO - POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio está en desarrollo, vías sin pavimentar, con servicios básicos.
La vivienda en su parte posterior limita con un Talud de 4 metros de alto que presenta deterioro.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir el muro de la parte posterior de la vivienda y cubrir el patio para mitigar la amenaza.
Diseñar y construir el Alcantarillado pluvial.

OPES - Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE
Cra 54 No 13 - 30 Piso 2o Telf: 211 63 79 - Santa Fe de Bogotá, D.C.

2329.

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Septiembre 18 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: Elvira Cabezas Barreto

BARRIO: El Callejon de Santa Rosa Blanca

LOCALIDAD: Rafael Ojeda Ojeda

UBICACION: Lote 2 A - 165 APZ

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto Riesgo por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio esta en desarrollo, vias sin pavimentar, con servicios basicos. La vivienda de su parte posterior cuenta con un talud de 4 metros de alto que presenta deterioro.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Construir el muro de la parte posterior de la vivienda y cubrir el patio para mitigar la amenaza.
- Diseñar y construir el alcantarillado pluvial

Pain

Nombre: Nancy Alfonso B
 Profesión: Ingeniero Geologo
 Matrícula: 15223-49046 BYC
 Firma: Nancy Alfonso B