CONCEPTO TECNICO No. 2302 A

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Octubre 10 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: LA PAZ
LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION : Cra 3ABis No 52 B - 69 sur (puntual)
REF OPES: AMG 2204

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

La vivienda en estudio se encuentra localizada en un sector de difícil acceso.
Sobre pendientes medias, vías sin pavimentar con afectación por deslizamientos y arrastre de material fino el cual deja huellas socavando y erosionando el sector.
Los servicios básicos son provisionales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar canalización de aguas lluvias superficiales.
Solicitar asesoría técnica para la realización de cualquier tipo de construcción.

000003

2302 A

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA Sept 23/96
FECHA VISITA Sep 16/96
ENTIDAD SOLICITANTE: AL, Compensar.
BARRIO: La Paz
LOCALIDAD: Rafael Uribe
UBICACION : Cra 5A Bis # 52 B - 69 sur (Rutual)
REF OPES:

CONTENIDO AL - Compensar

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

La vivienda en estudio se encuentra localizada en un sector de dificultosa via de acceso, sobre pendientes medias, vias sin pavimentar con afectacion por deslizamientos y arrastre de material fino el cual deja huellas socavado y erosionado el sector.
- Los servicios basicos son provicionales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Realizar canalizacion de aguas lluvias superficiales
- Solicitar asesoria tecnica para la realizacion de cualquier tipo de construccion.

NOMBRE Patricia Pachon B.
PROFESION Ing Civil
MATRICULA N° 2520258703

FIRMA