Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2556

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 12 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: Juan Pablo II 3er sector (Puntual)
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION: Cra 186 No 66-37 sur
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, muros en mal estado, y techo en eternit.
Predio ubicado en una pendiente moderada sobre una unidad geotécnica que no ofrece problemas de estabilidad.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de muros, vigas y columnas.
Definición y construcción de un sistema de aguas lluvias para el sector.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Oct 23 de 1996

BARRIO: Juan Pablo II 3er sector (Rural)

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

LOCALIZACION: Cra 186 Nº 66-37 Sur

REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- Construcción de 1 piso, muros en mal estado, y techo en eternit.
- Predio ubicado en una pendiente moderada sobre una unidad geotecnica que no ofrece problemas de estabilidad.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

1. Construccion de muros, vigas y columnas.
2. Retiro y Construccion de un sistema de aguas lluvias para el sector

NOMBRE: Javier Pava Sanchez

PROFESION: Ingeniero Geologo

MATRICULA No.: 15223-49048

FIRMA: