Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1627

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 23 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO: Juan José Rondón.

LOCALIDAD:Ciudad Bolívar.

UBICACION Calle 68 B No. 21 A -35.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamientos . Contaminación de basuras.

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio se encuentra en una zona quebrada, de pendientes fuertes, calles sin pavimentar.
Algunas viviendas construidas sin especificación técnica.
Zona con gran cantidad de deslizamientos acelerados por la deficiencia en el sistema de alcantarillado existente o por falta de éste.
Construcciones sobre rellenos y cárcavas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Connstruir sistemas de drenaje.
Evitar construcciones sobre rellenos o botaderos.
Para construir es necesario un análisis de estabilidad.

DIRECTOR

1627

CONCEPTO TECNICO OPES	814
FECHA: FECHA VISITA Mayo 23-96. BARRIO Juan José Rondón LOCALIDAD Ciudad Bolívar LOCALIZACION Cll 68B No-21A-35. REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: Medio deslizamiento Contaminación basuras	
b) JUSTIFICACION TECNICA: - El barrio se encuentra en una zona quebrada, de pendientes fuertes, calles sin pavimentos algunas viviendas construidas sin especificación técnica - Zona con gran probabilidad de deslizamientos acelerados por la deficiencia en el sistema de alcantarillado existente o por falta de este. Construcciones sobre rellenos y cárcavas.	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Construir sistema de drenaje - Evitar construcciones sobre rellenos o bataches. Para construir es necesario un análisis de estabilidad.	
NOMBRE: Sally Santamaría de Pyl PROFESION: Ingeniera MATRICULA No.: 25202033 SR FIRMA:	