UPES

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INFORME DE EMERGENCIA No. 570 - AREA DE ANALISIS DE RIESGO

Atienden La Emergencia:
UPES: EQT 12, CLE4

OTRAS ENTIDADES:

Reporta La Emergencia:
Junta de Acción Comunal Barrio Centauros

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Enero 25 de 1999
Hora:	11:00 am. - 1:00 pm.
Dirección:	Cra. 112 Clle. 58 Sur
Barrio:	Los Centauros
Localidad:	Bosa

Descripción del Evento:

1. El área corresponde al barrio Los Centauros de la localidad 7 Bosa, el cual se encuentra localizado entre los barrios Villa Alegre y Villa Alegría de la mísma localidad.
2. El fenómeno amenazante corresponde a la inundación con aguas negras. Actualmente los habitantes de éste barrio drenan éstas aguas a un potrero a través de motobomba, actividad que se encuentra suspendida por la ruptura de la manguera de succión debido a la inexistencia del Sistema de Alcantarillado.

Riesgos Asociados: La acumulación de aguas negras en el potrero está a punto de formar un espejo de agua, lo cual incurriría en el desarrollo de epidemias y la infiltración de agua a las viviendas.

Acciones Adelantadas:

UPES/ Realiza la visita e inspecciona la zona afectada y el área en general.

1. Se recomienda reactivar el drenaje de aguas negras provisionalmente al potrero con ayuda de la motobomba y el suministro inmediato por parte de la UPES de la manguera de succión.

2. Adicionalmente se harán gestiones para reactivar un vallado menor interrumpido desde hace un año por los habitantes de la finca vecina, por el cual drenaban las aguas negras del barrio Los Centauros y posteriormente al río Bogotá.

Acciones Pendientes:

UPES/

1. Consultar de Inmediato los proyectos pendientes a desarrollar por la EAAB en éste sector de Bosa.
2. De acuerdo a la información obtenida, se procederá a dar solución definitiva al vertimiento de aguas negras de éste barrio, desarrollando obras de rectificación y limpieza de vallados y entubamiento local.

NOMBRE: MARTHA GONZALEZ B.
PROFESION: Ingeniero Hidrólogo Ms. En Ingeniería
MATRICULA: 26969 CND

M González B.

AREA DE ANALISIS DE RIESGO Vo.Bo.