Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1290

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Marzo 4 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: LOS TRES REYES I ETAPA
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Riesgo medio por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:
Urbanización en desarrollo
Zona de pendiente moderada.
Ubicado sobre unidades de roca competente.
De media resistencia a la erosión, presencia de escurrimiento diferencial en surcos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Diseño y construcción de un sistema para el manejo de aguas lluvias.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1290

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mzo 4/96
FECHA VISITA Febrero 15 de 1996
BARRIO Los Tres Reyes I etapa
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Urbanizacion en desarrollo
- zona de pendiente moderada
- Ubicado sobre unidades de roca competente
- De media resistencia a la erosión, presencia de escurrimiento diferencial en surcos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

1. Diseño y construcción de un sistema para el manejo de aguas lluvias
2.

NOMBRE: Javier Pava Sánchez
PROFESION: Ingeniero Geologo
MATRICULA No.: 15223-49048
FIRMA:

Bajo el No 8
Arq Civil
25202033 95