| CONCEPTO TECNICO No. 2029 |
|---|
| |
| FECHA SOLICITUD: |
| FECHA DE EMISION: Agosto 8 de 1,996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: |
| BARRIO: Alaska |
| LOCALIDAD: Usme |
| UBICACION : Carrera 11 Este N° 82A-02 |
| REF OPES: |
| |
| CONTENIDO |
| TIPO DE RIESGO:<br>Medio por deslizamiento. |
| JUSTIFICACION TECNICA:<br>Barrio en pendiente media y alta.<br>Posee las vias sin pavimentar y erosionadas.<br>Se encuentra cercano a las canteras de la ladrillera Alaska.<br>Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y energía. |
| |
| CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:<br>Construir alcantarillado de aguas lluvias. |

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2029

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA** Agosto 8 de 1996
**BARRIO** Alaska
**LOCALIDAD** Usme
**LOCALIZACION** carrera 11 Este No. 82A-02
**REFERENCIA OPES**

## CONTENIDO

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

a) TIPO DE RIESGO:
medio, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Barrio en pendiente media y alta.
Posee las vias sin pavimentar y erosionadas
Se encuentra cercano a las canteras de la ladrillera Alaska
Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energia,

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**
- construir alcantarillado de aguas lluvias
- reforestar la zona.

**NOMBRE:** José Luis Daza T.
**PROFESION:** Ingeniero civil
**MATRICULA No.:** 25202-34527 CND.

**FIRMA:**