Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

# CONCEPTO TECNICO No 2620

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 25 de noviembre de 1996. |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | CAJA DE VIVIENDA POPULAR |
| BARRIO: | Siete de Agosto |
| LOCALIDAD: | BARRIOS UNIDOS |
| UBICACION: | Calle 67 No 20-27/31 |
| REF. OPES: | |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO, TECNOLOGICO POR LINEA DE ALTA TENSION

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de una planta localizada sobre zona plana.
El sector posee servicios legalizados de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, energía y teléfono.
Las vías se encuentran pavimentadas.
El suelo predominante es de arcilla limosa.
Se encuentra ubicado aproximadamente a 10 mts del eje de la línea de alta tensión.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcción nueva se debe dejar la zona de seguridad, o zona de servidumbre definida por la empresa de energía eléctrica.

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA:** Noviembre 21 de 1996
**BARRIO:** Siete de Agosto
**LOCALIDAD:** Barrios Unidos
**LOCALIZACION:** Calle 67 No. 20-27/31
**REFERENCIA OPES:**

**ZONIFICACION GEOTECNICA** - C. V. P.

**A) TIPO DE RIESGO:**
medio, Tecnológico por linea de alta Tensión

**B) JUSTIFICACION TECNICA:**
construcción de una planta localizada sobre zona plana.
El sector posee servicios legalizados de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, energia, telefono.
Las vias se encuentran pavimentadas.
El suelo predominante es de arcilla limosa
Se encuentra ubicado aproximadamente a 10. metros del eje de la linea de alta tensión

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:**
Para cualquier tipo de construcción nueva se debe dejar la zona de seguridad, o zona de servidumbre definida por la Empresa de Energía Eléctrica

**NOMBRE:** Jose Luis Daza T.
**PROFESION:** Ingeniero Civil
**MATRICULA No.:** 2520234527 CND
**FIRMA:**