Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1772

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 8 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldia Local Rafael Uribe Uribe
BARRIO: Granjas de San Pablo
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION : Cra 16 A No 32 C- 06 sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

El área presenta pendientes medias y no hay procesos erosivos concentrados.
El muro de la parte posterior no se encuentra en mal estado, existe ruptura de los tubos de alcantarillado que afectan a la vivienda contigua.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Arreglar las conexiones del alcantarillado.
No construir en la zona actualmente determinada al patio.

Original Firmado por:
Gisel Fernández Cruz
DIRECTOR

1772

CONCEPTO TECNICO OPLE

FECHA: Marzo 6 de 1996.
FECHA VISITA Junio 8/96
BARRIO: Granjas de San Pablo.
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION: Cra 16 A No. 32C-06 Sur
REFERENCIA OPES: Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

El area presenta pendientes medios y no hay procesos erosivos concentrados. El muro de la parte posterior no se encuentra en mal estado, existe ruptura de los tubos de alcantarillado que afectan a la vivienda contigua

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

- Arreglar las conexiones del alcantarillado
- No construir en la zona actualmente destinada al patio

NOMBRE: Nancy Alfonso B
PROFESION: Ing. Geólogo
MATRICULA No.: 15223190-06 BAC
FIRMA: Nancy Alfonso B

[signature] Ing. Civil
2520203395