CONCEPTO TECNICO No 2354

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	11 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B.
BARRIO:	Colector tintal IV izquierdo
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Entrada finca la Bacana
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Se proyecta construir un colector de 913 mts de longitud con tuberia de concreto de 18" hasta 27" y con una altura de 4.0 mts.

Se encuentra paralelo a un canal de aguas lluvias y esta localizado en zona verde y zona plana con suelos limoso y arcilloso.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para diseño de cimentación de la tuberia.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Octubre 10 de 1996
BARRIO: Colector Tintal IV Izquierdo
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Entrada Finca la Bacana
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA - E.A.A.B

A) TIPO DE RIESGO:
medio por inundación

B) JUSTIFICACION TECNICA:
Se proyecta construir un colector de 913 metros de longitud con tubería de concreto de 18" hasta 27" y con una altura de 4.0 metros.
Se encuentra paralelo a un canal de aguas lluvias y esta localizado en zona verde y zona plana con suelos limoso y arcilloso

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:
- Realizar estudio de suelos para diseño de cimentación de la tubería

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA: