Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 164

FECHA DE SOLICITUD	:	FEBRERO 21 DE 1997
FECHA DE EMISION	:	ABRIL 7 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
BARRIO	:	ALCANTUZ I Y II SECTOR
LOCALIDAD	:	USME
UBICACION	:	ENTRE CALLE 99A Y CALLE 102A SUR CON CARRERA 50 Y 60 ESTE
REF. OPES	:	642

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

Barrio localizado en una zona de pendiente media, donde se proyecta la construcción del alcantarillado de aguas negras. El suelo está compuesto por grava media a gruesa, en matriz limo arcilloso de alta plasticidad.
El barrio posee las vías sin pavimentar en un 90%
Posee servicio de acueducto, energía en convenio, teléfono, alcantarillado de aguas negras provisional.
El diámetro de la tubería es de 8" hasta 12".

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- El sector no presenta problema para la construcción del alcantarillado de aguas negras
- Realizar el diseño para la cimentación de la tubería.

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND
FIRMA :	