Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1292

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Marzo 8 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldía Local
BARRIO:	LA RIVERA
LOCALIDAD:	Engativá
UBICACION	Clle 71 No 113 - 42 (puntual)
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo inundación parcial en época de invierno.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana, se presenta inundación en algunas calles que no están pavimentadas.
Se localiza este predio mas menos a tres cuadras del humedal del Jaboque, por lo tanto no presenta contaminación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
terminar la pavimentación de calles con el fin de mitigar el riesgo existente, legalizar los servicios públicos

000002

1292

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES	706

FECHA:
FECHA VISITA Marzo 8-96
BARRIO La Riviera (puntual)
LOCALIDAD Engativá
LOCALIZACION Clle 71 No. 113-42
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Alc. Local.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo inundación parcial en epoca de invierno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, se presenta inundación en algunas calles q' no están pavimentadas. Se localiza este predio más o menos a 3 cuadras del humedal del Jaboque por lo tanto no presenta contaminación

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Terminar la pavimentación de calles con el fin de mitigar el riesgo existente, legalizar los servicios públicos.

NOMBRE: Salal 3 de Pbs
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520203395
FIRMA: [signature]

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1292 (RECTIFICACION).

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 14 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: Junta de Acción Comunal Barrio La Riviera.

BARRIO: La Riviera.

LOCALIDAD: Engativá.

UBICACION Calle 71 No. 113-42 (Puntual).

REF OPES: Rectificación No. 1292.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación parcial en época de invierno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana de suelos blandos y muy baja resistencia.
Este predio se localiza a tres cuadras mas o menos del humedal del Jaboque.
No presenta contaminación ni se encuentra en zona de Ronda.
Servicios públicos sin legalizar.
Calles en su mayoría pavimentadas.
El sitio puntual no presenta ninguna clase de riesgo.
Por tener este suelo un nivel freático demasiado alto, en época de invierno se pueden presentar inundaciones.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Legalizar Servicios Públicos y presentar ensayo de Consolidación obligatorio para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:
José Fernando Torres Paez
DIRECTOR

CONCEPTO TECNICO OPES	784.
FECHA:	
FECHA VISITA	Mayo 14-96.
BARRIO	La Riviera
LOCALIDAD	Engativa
LOCALIZACION	Calle 71 No. 113-42 (Puntual).
REFERENCIA OPES	Rectificación No. 1292

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

bajo inundación parcial en época de invierno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana de suelos blandos y muy baja resistencia
- Este predio se localiza a tres cuadros mas o menos del Inmediato del Jaboque, no presenta contaminación ni se encuentra en zona de Ronda.
- * Servicios públicos sin legalizar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Legalizar servicios públicos y presentar ensayo de Consolidación obligatorio para cualquier tipo de Construcción

NOMBRE: Isabel Santamaría de Pisa
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No: 25202033 95
FIRMA: [signature]

+ - Ellos en su mayoría pavimentados
- El sitio puntual no presenta ninguna clase de riesgo.
- Por tener este suelo un nivel freático demasiado alto, en época de invierno se pueden presentar inundaciones.

Original Firmado por: [illegible] DIRECTOR