Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1538

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 6 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: GRAN YOMASA II SECTOR
LOCALIDAD: Usme
UBICACION Cra 4 C Bis Este # 82 - 68
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona con pendiente media.
Calles en un 60 % sin pavimentar.
El predio es una casa lote para empezar a construir.
Las calles se encuentran un poco erosionadas por efecto de las aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se deben pavimentar las calles y completar sistemas de drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente.

Original Firmado por:
Luis Fidel Eslava Pinto
DIRECTOR

1530

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES 980

FECHA:
FECHA VISITA: Mayo 6-96.
BARRIO: Gran. Granada II Sect.
LOCALIDAD: Usme.
LOCALIZACION: Cra 4C Bis Este No. 82-62
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO Compresas.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Zona con pendiente media
- Lleno en un 60% sin compactar
- El predio es una casa lote para empezar a construir
- Las calles se encuentran un poco erosionadas por efecto de las aguas lluvias.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Se deben pavimentar las calles y completos sistemas de drenaje con el fin de mitigar los riesgos existentes.

NOMBRE: Ralph Santander Rios
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: