Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1181

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Febrero 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	
BARRIO:	ESCOCIA 6to. SECTOR
LOCALIDAD:	Bosa
UBICACION	Cra 100 con Clle 56 Sur
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Terrenos planos y con problemas de inundación en época de lluvias.
Con rebosamientos de tubería por ser el nivel del terreno más bajo que el del río.
Calles sin pavimentar ni delimitar
Servicios públicos ilegales

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Canalizar aguas lluvias
Realizar ensayos de consolidación para cualquier tipo de obra
Legalizar servicios públicos.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

1181

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Febrero 20/96
FECHA VISITA
BARRIO Escocia - 6° Sector -
LOCALIDAD Bosa.
LOCALIZACION Carrera 100 con Calle 56 Sur.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo X Inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Terrenos planos y con problemas de inundación en epoca de lluvias
- Con reversamientos de tubería por ser el nivel de terreno mas bajo que el del río.
- Calles sin pavimentar ni delimitar.
- Servicios publicos ilegales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalizar aguas lluvias
- realizar ensayos de consolidación para cualquier tipo de obras
- Legalizar servicios publicos.

NOMBRE: Patricio Pachon. Bo.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202585503

FIRMA: