Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1703
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 3 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Jerusalén.
LOCALIDAD:Ciudad Bolivar.
UBICACION Transv. 46 C No. 69 J - 19 sur (puntual).
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de pendiente moderada, vías sin pavimentar y erosionadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

1703

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Junio 3/96
FECHA VISITA
BARRIO Jerusalen
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Transv. 46c # 69J - 19 Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendiente moderada, vias sin pavimentar y erosionadas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachon B
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202033503
FIRMA:

Patricia Pachon B
Ing. Civil
25202033503