CONCEPTO TECNICO No. 2123

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: JUAN JOSE RONDON
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Calle 87B, 87C,87D sur por Cras 14,13,13B ,12B Este
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona en estudio es de pendientes medias, topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar.
Observamos unos lotes con presencia de deslizamientos de material fino a causa de aguas lluvias sin orientación.
El sector no tiene Alcantarillado, ni aguas potables.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar canalización de aguas lluvias superficiales
Construir sistemas de drenaje, Alcantarillado y Aguas potables.
Construir con asesoría de personal especializado.

ALCALDIA MAYOR DE [illegible]
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2123

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 29/96
BARRIO Juan Jose Rondón
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Manzanas 29, 30, 51, 46. (Puntuales)
REFERENCIA OPES Calles 87B, 87C, 87D Sur por Cras 14, 13, 13B, 12B Este AL

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
La zona en estudio es de pendientes medias, topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar.
- Observamos unos lotes con presencia de deslizamientos de material fino a causa de las aguas lluvias sin orientación.
- El sector no tiene alcantarillado, ni aguas potables.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Realizar canalización de aguas lluvias superficiales
- Construir sistemas de drenaje, alcantarillado y aguas potables
- Construir con asesoría de personal especializado

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 2020258503
FIRMA: