Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 606
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Cra 102 No. 130C-46
REF. OPES: 9507214

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

CT No. 606 · 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 345

FECHA:
FECHA VISITA: Julio 7-95
BARRIO: Aures
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Cra 102 No. 130C-46.
REFERENCIA OPES: 9507314.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P.

a) TIPO DE RIESGO: No hay.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona de suelos blandos y baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe hacer un sondeo de Consolidación obligatorio para cualquier tipo de Construcción.

NOMBRE: Raul Ortiz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033795
FIRMA: Raul Santamaría de Paz