DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-7019
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTOS SIRE No. 108931 Y 109095
ADENDO No. 1 AL DIAGNOSTICO TECNICO DI-5104

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

APOYÓ:	HERNANDO ROLDAN FORERO			SOLICITANTE
COE	29	MOVIL	7	APOYO INSTITUCIONAL
FECHA	Septiembre 25 de 2013	HORA	10:40 a.m.	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector.

DIRECCIÓN	*Calle 81 C Sur No. 17 A 54 Manzana 96 - Lote 7 (UAECD) *Carrera 17 D No. 81 A 14 Sur Manzana 96 - Lote 10 (UAECD) *Carrera 17 D No. 81 A 48 Sur Manzana 96 - Lote 25 (UAECD)	ÁREA DIRECTA	0.045 Ha
Barrio	San Joaquin del Vaticano	POBLACIÓN ATENDIDA	18
UPZ	68 - El Tesoro	FAMILIAS 3	ADULTOS 10 NIÑOS 8
LOCALIDAD	19 - Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS	3
CHIP	AAA0147DUAW - AAA0147DUDE AAA0215YBNX	OFICIO REMISORIO	CR-XXXXX

2. TIPO DE EVENTO

REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

3. ANTECEDENTES:

El Barrio San Joaquín del Vaticano fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 1776 del 13 de Diciembre de 1993, expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD, actual Secretaría Distrital de Planeación SDP; para lo cual el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, no ha emitido concepto técnico de riesgo para este barrio, razón por la cual, para cualquier intervención que se vaya a desarrollar en el mismo, se debe consultar la reglamentación urbanística definida por la Secretaría Distrital de Planeación SDP, con el objeto de establecer

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

aspectos que no son competencia del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo, definidas para el barrio en referencia.

4. ACLARACIONES:

De acuerdo con las acciones adelantadas por parte de personal del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, en atención a los Eventos de Emergencias SIRE No. 108931 del 4 de Diciembre de 2010 y No. 109095 del 12 de Diciembre de 2010, presentados en el Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar, con respecto a la evaluación cualitativa y cuantitativa de todos aquellos predios localizados en cercanía al proceso de remoción en masa identificado y evaluado mediante Diagnostico Técnico DI-5104, así como de las recomendaciones de evacuación y/o de restricción emitidas para los mismos en atención a dichos Eventos de Emergencia (Ver Tabla No. 1) (Ver Figura No. 1); se logró establecer una vez revisada la información cartográfica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, que se presentaron algunas imprecisiones y/o errores en la identificación de los predios evaluados, razón por la cual se da aclaración a cada uno de los mismos en la Tabla No. 2., y son referenciados en la Figura No. 1.

Tabla No. 1. Acciones adelantadas por parte de personal del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, en atención a los Eventos de Emergencias SIRE No. 108931 del 4 de Diciembre de 2010 y No. 109095 del 12 de Diciembre de 2010, presentados en el Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar.

No	BARRIO	NOMBRE DE LA PERSONA NOTIFICADA EN EL ACTA DE EVACUACIÓN	NOMENCLATURA DE ACUERDO AL DI-5104	ACTA EMITIDA
1	San Joaquín del vaticano	Sin Información	Calle 81 C Sur No. 17 A 54	Evacuación
2	San Joaquín del vaticano	Plinio Saúl Pulido Cuadros	Carrera 18 No. 81 A 14 Sur	Evacuación.
3	San Joaquín del vaticano	Sin Información	Carrera 17 D No. 81 A 42 Sur	Evacuación

Tabla No. 2. Aclaración de todos aquellos predios localizados e identificados en el Diagnostico Técnico DI-5104, en atención a los Eventos de Emergencias SIRE No. 108931 del 4 de Diciembre de 2010 y No. 109095 del 12 de Diciembre de 2010, presentados en el Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar.

No	BARRIO	NOMBRE DE LA PERSONA NOTIFICADA EN EL ACTA DE EVACUACIÓN	NOMENCLATURA DE ACUERDO A LA CARTOGRAFIA DE LA UAECD	MZ. (UAECD)	LT. (UAECD)	ACTA EMITIDA
1	San Joaquín del vaticano	Sin Información	Calle 81 C Sur No. 17 A 54	96	7	Evacuación
2	San Joaquín del vaticano	Plinio Saúl Pulido Cuadros	Carrera 18 No. 81 A 14 Sur ó Carrera 17 D No. 81 A 14 Sur	96	10	Evacuación.
3	San Joaquín del vaticano	Sin Información	Carrera 17 D No. 81 A 48 Sur	96	25	Evacuación

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov




Figura No. 1. Aclaración y referenciación de todos aquellos predios localizados e identificados en el Diagnostico Técnico DI-5104, en atención a los Eventos de Emergencias SIRE No. 108931 del 4 de Diciembre de 2010 y No. 109095 del 12 de Diciembre de 2010, presentados en el Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar.

5. RECOMENDACIONES

- Mantener vigentes las recomendaciones emitidas en atención a los Eventos de Emergencias SIRE No. 108931 del 4 de Diciembre de 2010 y No. 109095 del 12 de Diciembre de 2010, presentados en el Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar, las cuales fueron consignadas en el Diagnostico Técnico DI-5104.

- Solicitud de evacuación de la vivienda localizada en la Carrera 18 No. 81 A 14 Sur, del Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar, debido a las afectaciones presentadas en la zona que corresponde al área de lavado, cocina y habitación.

- Solicitud de evacuación de las viviendas localizadas en Calle 81 C Sur No. 17 A 54 y Carrera 17 D No. 81 A 48 Sur, del Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar, debido al riesgo generado por su cercanía a la corona del proceso de remoción en masa previamente identificado.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

- Mantener evacuadas las viviendas e incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, los predios localizados en la Calle 81 C Sur No. 17 A 54 y Carrera 17 D No. 81 A 48 Sur, del Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar.

- Mantener la evacuación de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 18 No. 81 A 14 Sur, del Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar, y realizar la respectiva evaluación del proceso de reasentamiento que se llevó a cabo, ya que para esta vivienda culminó un proceso en el año 2003.

- A la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de La Secretaría del Hábitat, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas pertinentes, tendientes a garantizar que los predios de la Calle 81 C Sur No. 17 A 54 y Carrera 17 D No. 81 A 48 Sur, del Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar, se mantengan evacuados e ingresen con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable.

- A la Caja de la Vivienda Popular, para que desde su competencia y dado que en el predio de la Carrera 18 No. 81 A 14, del Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar, aparentemente se culminó un proceso de reasentamiento en el año 2003; se recomienda, adelantar el estudio a la documentación y títulos que permitan definir si la unidad habitacional identificada corresponde a una subdivisión o se han realizado ventas parciales en el predio y establecer si es procedente incluir en el programa de reasentamiento dicha unidad habitacional que actualmente se encuentra construida.

- A la Alcaldía local de Ciudad Bolívar, desde su competencia, implementar las acciones administrativas tendientes a garantizar el cumplimiento de las recomendaciones descritas en el presente Diagnóstico Técnico.

- Evaluar la viabilidad técnica de Incluir en la Base de Datos de Sitios para Intervención por Fenómenos de Remoción en Masa del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, para que se gestione por parte de la entidad o entidades competentes, la realización de diseños y la ejecución de obras de mitigación de riesgo a lo largo del talud afectado.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

- A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, desde su competencia realizar la revisión preventiva de las redes de alcantarillado localizadas en el sector comprendido de la Carrera 81 C Sur a la Diagonal 81 A Sur entre la Carrera 17 D y la Carrera 17 C, del Barrio San Joaquín del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolívar; acciones a desarrollar con el objeto de evitar posibles afectaciones y/o desempates de las tuberías, así como para prevenir y/o corregir posibles fugas en sus redes.

- A la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, desde su competencia y en virtud a lo establecido en el Art. 193 del Acuerdo 79 de 2003 "Código de Policía de Bogotá", adelantar la vigilancia del cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, usos del suelo y subsuelo y reforma urbana, así como de la adopción de medidas para la protección, recuperación y conservación del espacio público, ambiente y bienes de interés cultural del Distrito. Adicionalmente, desde su competencia y en el marco de las facultades otorgadas en el art. 56 de la Ley 9 de 1989 así como a través del Decreto Distrital 038 de 2007, ordenar la desocupación y demolición de inmuebles ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, para que posteriormente se proceda a la demolición de los mismos, evitando así su ocupación indebida por parte de particulares, así como ejerce el control urbanístico al impedir que personas se emplacen en predios ubicados en Zonas en Alto Riesgo No Mitigable.

NOMBRE	HERNANDO ROLDAN FORERO
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202093358 CND

Elaboró

NOMBRE	TUILO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESIÓN	INGENIERO DE MINAS – ESP. EN GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
MATRÍCULA	25218 - 75094 CND

Revisó

Vo. Bo. MARGARITA CORDOBA GARCIA
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov