CONCEPTO TECNICO No. 1826
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 2 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: JERUSALEN SECTOR BELLAVISTA
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION : Transv. 46 C - No 69 I - 18 sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de dos plantas ubicada en zona de pendiente baja - media.
Las calles están sin pavimentar
Posee servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario, Energía, Teléfono y Gas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No presenta problemas para construir
Construir sistemas de drenajes para las aguas lluvias.

1826

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 2 de 1996
BARRIO Terrazas - sector Bellavista
LOCALIDAD Ciudad Bolívar
LOCALIZACION Tranv. 46 C No. 69-I-18 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

bajo, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de dos plantas, ubicada en zona de pendiente baja - media.
Las calles están sin pavimentar.
Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energía, teléfono y gas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

zona presenta problema para construir
- construir sistemas de drenajes para las aguas lluvias

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA: José Luis Daza T.