Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 863

FECHA SOLICITUD: 24 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 24 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: PADUA
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION: Cra. 5Bis No. 21A-35 Sur
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio, inundaciòn en època invernal

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona plana, calles sin pavimentar, hasta el momento el barrio esta empezando las construcciones,

viviendas por autoconstrucciòn, zona de arcillas y lamas, mediante censos las estructuras en esta zona no tendràn problemas de capacidad porque los asentamientos son pequeños.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Es necesario hacer una exploraciòn adecuada en el subsuelo debido a lo heterogeneo de los depòsitos.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 501

FECHA: Octubre 24-95
FECHA VISITA: Octubre 24-95
BARRIO: Padua
LOCALIDAD: San Cristobal
LOCALIZACION: Cra 5 Bis No. 21A-35 Sur.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación en epoca invernal.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, calles sin pavimentos, hasta el momento el barrio están empezando las construcciones, limitadas por antes construcción, zona de arcillas y limos medianamente densos las estructuras en esta zona no tendrán problemas de capacidad portante porque los asentamientos son pequeños.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Es necesario hacer una exploración adecuada en el subsuelo debido a la heterogeneidad de los depósitos.

NOMBRE: Gabriel Santamaría de Brigard
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No: 25 20203795
FIRMA: