CONCEPTO TECNICO No. 2111

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: JUAN JOSE RONDON
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Cra 17A Este No 87A - 09/69 sur (puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendiente baja con topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar.
Sector en desarrollo con viviendas en proceso constructivo.
Las vías se encuentran erosionadas y con presencia de arrastre de material fino.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Solicitar asesoría profesional para cualquier tipo de construcción.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

211

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 29/96
BARRIO Juan José Rondon
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Cra 17 A Este Nº 87 A - 09/69 Sur (Parte alta)
REFERENCIA OPES Red de Solidaridad - Alt

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Zona de pendiente baja con topografía irregular, vías sin pavimentar ni delimitar
- Sector en desarrollo, con viviendas en proceso constructivo.
- Las vías se encuentran erosionadas y con presencia de arrastre de material fino.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Solicitar asesoría profesional para cualquier tipo de construcción

NOMBRE: Patricia Pachón B
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202-98723
FIRMA: