Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1543

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 2 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD
BARRIO: ARBORIZADORA ALTA
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION Cra 32 # 69 F - 35 Sur (puntual)
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo - deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:
Suelos blandos y de baja resistencia con problemas de deslizamientos en época de invierno
Vías sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

Firmado por:
José Fidel Torres Pérez
DIRECTOR

1543

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 2/96
FECHA VISITA:
BARRIO: Arborizadora Alta
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Cra 32 # 69F -35 Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

-Suelos blandos y de baja resistencia con problemas de deslizamientos en epoca de invierno.
Vias sin pavimentar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón B. Matrícula 5 del 98
PROFESION: Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No. ~~25202-58503~~ 25202033951
FIRMA: