Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 879

FECHA SOLICITUD: 23 de Octubre de 1995

FECHA EMISION: 23 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: REFUGIO SELFITA

LOCALIDAD: Fontibòn

UBICACION: Calle 34B No. 120A-31

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, calles sin pavimentar, servicios en un 80% clandestinos. Es un lote doble en el que ya se estàn levantando muros. Esta zona cuenta con suelos blandos y de muy baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones de estabilidad y cimentaciòn de las construcciones vecinas. Ensayo de consolidaciòn obligatorio.

C.T. 479

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 495

FECHA: Octubre 23-95
FECHA VISITA: Octubre 23-95
BARRIO: Refugio Selvita
LOCALIDAD: Ciudad Bolívar
LOCALIZACION: Calle 34B No 120A-31
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana calle sin pavimentar, viviendas en un 80% clandestinas. Es un lote doble en el que ya se están levantando muros. El zanja cuenta con suelos blandos y de muy baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Deben implementarse las condiciones de estabilidad y cimentación de las construcciones/ mejoras. Ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rodolfo Bayona de Rozo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033795
FIRMA: