CONCEPTO TECNICO No. 280
FECHA SOLICITUD: Marzo 24 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 10 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : Bocacolina S.A
LOCALIDAD: Usaquén.
UBICACION: Carrera 7 Nº 156-80.
REF. OPES: 9320586.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona V-AM, zona con deslizamientos y escorrentía de aguas, de canteras.
La zona no cuenta con los servicios públicos básicos, y no hay red de alcantarillado de aguas lluvias ni de aguas negras

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No permitir la construcción de viviendas por encima de la cota de servicios, (2825 m.s.n.m.), construir las redes de acueducto y alcantarillado de aguas negras y de aguas lluvias, además de sistemas de drenaje. Se recomienda la reforestación.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: MARZO 24/95.
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Usaquen.
LOCALIZACION: Cra 7 # 156-80
REFERENCIA OPES: 9320586.

CONTENIDO 9-26-23

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Medio Alto - Deslizamiento - Escorrentía de Aguas.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Principal causa de deterioro ambiental (Urbanización y Explotación de Canteras.) Lo cual acelera el proceso erosivo natural.
No hay presencia de construcción, requiere obras de descapote
No se sabe si la cantera está en explotación o se hace remoción de material.
Se observa maquinaria en la cantera. Deterioro de los cerros Nor-Orientales, Acueductos Comunales (Soratama) ocasionan fugas que generan inestabilidad y en algunos casos deslizamiento de tierra y residuos sólidos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Se requieren obras de descapote, demasiado material presente
Ver fotografías.
Tener en cta la cota de servicios, esta Soratama que se encuentra a 2825 m s.n.m. manejo de aguas.

NOMBRE: Alberto Lincon
PROFESION: Geólogo
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES N. 103

FECHA: Marzo 24/95
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Usaquén
LOCALIZACION: Cra 9ª - No. 156-80.
REFERENCIA OPES: 9520586.

CONTENIDO 95-6-23

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): V-AM. Zonas con gran cantidad de deslizamientos.

a) TIPO DE RIESGO: Medio-Alto, deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA: En esta zona se están explotando canteras aunque en este momento se encuentra en descanso. No hay servicio de agua legalizado - tienen acueducto clandestino lo que se presta para fugas e intervienen estas en los deslizamientos. Vías sin pavimentar - presencia de energía, no alcantarillado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda construir sistemas de alcantarillado y drenajes, reforestación, no construir sobre rellenos.

NOMBRE: Rafael de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25207033 95
FIRMA: Rafael Santamaría de Rojas