Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1250

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Febrero 21 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	EEEB
BARRIO:	BOSQUE CALDERON
LOCALIDAD:	Chapinero
UBICACION	Carrera 4 Este con Clle 62
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por afectación de líneas de alta tensión

JUSTIFICACION TECNICA:
observamos 20 casas en riesgo por encontrarse debajo de la línea de alta tensión.
Contaminación por basuras y malos olores.
Con servicios públicos piratas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Reubicación de las viviendas más afectadas por que no respetaron la zona de servidumbre.
Orientar las basuras.
Legalizar los servicios públicos.

Original Firmado por:
José Tomás [illegible]
DIRECTOR

1250 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Febrero 21/96
FECHA VISITA
BARRIO Bosque Calderón
LOCALIDAD Chapinero
LOCALIZACION Carrera 4 este con calle 62.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO EEEB

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Medio por afectación de líneas de alta tensión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Observamos 20 casas en riesgo por encontrarse debajo de la línea de alta tensión.
- Contaminación por basuras y malos olores
- Con servicios publicos piratas

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Reubicación de las viviendas mas afectadas x q' no respetaron la zona de servidumbre.
- Orientar las basuras
- Legalizar los servicios publicos.

NOMBRE: Patricia Pachón B. Patricia P. B.
PROFESION: Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503 2520203395
FIRMA: