Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO No. 790

**FECHA SOLICITUD:** Septiembre 12 de 1995.

**FECHA DE EMISION:** Septiembre 27 de 1995.

**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.A.A.B.

**URBANIZACION :** El Anhelo.

**LOCALIDAD:** Bosa.

**UBICACION:** Calle 55 con Carrera 110.

**REF. OPES:** 1986.

## CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Ambiental.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zonificación geotécnica I-BP, zona de suelos Limosos y Arcilla Expansiva, neme. Zona plana, red vial demarcada pero sin pavimentar, viviendas por autoconstrucción. Carecen del servicio de alcantarillado por lo tanto hay contaminación en alto grado por aguas negras.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se recomienda para cualquier tipo de construcción remover la capa expansiva que se encuentra en la zona.

000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

| CONCEPTO TECNICO No 790 |
|---|
| |

**FECHA SOLICITUD:**

| |
|---|
| **FECHA EMISION:** Febrero 2 de 1996 |
| **ENTIDAD SOLICITANTE:** EAAB |
| **BARRIO:** EL ANHELO (Rectificación Concepto Tecnico 790) |
| **LOCALIDAD:** Bosa |
| **UBICACION** Clle 55C Cra 110 |
| **REF OPES:** 1986 |
| |
| |

**TIPO DE RIESGO:**
Medio - Inundación
Medio - Contaminación por aguas negras sin canalizar

**JUSTIFICACION TECNICA:**
Zonificación getecnica III P. Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.
Nivel freático alto.
Acueducto provisional.
Las aguas negras se encuentran sin canalizar.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**
Para instalar tubería si es en epoca de invierno, se debe tener bombeo permanente.
Para construir se debe hacer ensayo de consolidación obligatorio.

Original Firmado por:
DIRECTOR

000002

CT- 790

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO OPES 790.

FECHA:
FECHA VISITA: Febrero 2-96. E.AAB.
BARRIO: El Anhelo
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Calle SS Cra 110.
REFERENCIA OPES: 1986

Consy. Jorge Duran Silva
EEEB.
Rectificación Concepto 790

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación y Medio Contaminación por aguas negras sin canalizar

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zonificación geotécnica III P. Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia
- Nivel freático Alto.
- Acueducto provisional
- Las aguas negras se encuentran sin canalizar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Para instalar tubería si es en época de invierno se debe tener bombeo permanente.
Para construir se debe hacer ensayo de consolidación obligatorio

NOMBRE: Isabel Santamaría de Ríos
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [signature]