CONCEPTO TECNICO No. 2293

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 30 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: CONSTRUCTORA ECUATORIAL LTDA.
BARRIO: SANTA RITA SUR ORIENTAL
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
UBICACION : Cra 4B Este con Calle 52 A
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote ubicado en zona pendiente media.
Actualmente se encuentra construida una primera etapa de casas de dos (2) plantas.
El talud sobre la carrera 4B Este se encuentra protegido con muro de gaviones.
Tiene afectación por una línea de alta tensión.
Las vías se encuentran sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Terminar la construcción del muro en gaviones.

Sandy Bautista 410

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2293

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA SOLICITUD: Julio 5 de 1996
FECHA DE EMISION:
ENTIDAD SOLICITANTE: Constructora Ecuatorial Ltda
BARRIO: Santa Rita Sur Oriental
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION : Carrera 4B Este con Calle 52A
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

medio, por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote ubicado en zona de pendiente media.
Actualmente se encuentra construida una primera etapa de casas de 2 plantas.
El talud sobre la carrera 4B Este se encuentra protegido con muro en gaviones.
Tiene afectación por una linea de alta tensión.
Las vias se encuentran sin pavimentar

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

-Terminar la construcción del muro en gaviones

NOMBRE José Luis Daza T
PROFESION Ingeniero civil
MATRICULA 25202 34527 CND

FIRMA