CONCEPTO TECNICO No. 1935
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 4 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: Secretaría de Obras Públicas
BARRIO: Bosa - Holanda
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Cra 104 No 53-67 Sur
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: **Bajo por inundación.**
JUSTIFICACION TECNICA: **Vivienda de una planta en obra negra, con servicios provisionales de acueducto y alcantarillado.** **El servicio de energía se encuentra en convenio .** **Las vías están sin pavimentar y en regular estado.**
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: **Construir sistemas definitivos de alcantarillado.**

CONCEPTO TECNICO No. 1935
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 4 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: Secretaría de Obras Públicas
BARRIO: Bosa - Holanda
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Cra 104 No 53-67 Sur
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: **Bajo por inundación.**
JUSTIFICACION TECNICA: **Vivienda de una planta en obra negra, con servicios provisionales de acueducto y alcantarillado.** **El servicio de energía se encuentra en convenio .** **Las vías están sin pavimentar y en regular estado.**
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: **Construir sistemas definitivos de alcantarillado.**

1935

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 4 de 1996
BARRIO Bosa - Holanda
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Cra 104 No. 53-67 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO S.O.P

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
bajo por inundacion

b) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de una planta en obra negra, con servicios provisionales de acueducto y alcantarillado
el servicio de energía se encuentra en convenio
Las vias están sin pavimentar, y en regular estado

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

construir sistemas definitivos de alcantarillado

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202-34529 CND
FIRMA: Jose Luis Daza