Hoja1

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 800

FECHA SOLICITUD: 29 de Septiembre de 1995

FECHA DE EMISION: 29 de Septiembre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: Sabanas del Dorado

LOCALIDAD: Engativá

UBICACION: Calle 58 con 119

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona plana, calles sin pavimentar, todos los servicios aungue en el acueducto existen algunos clandestinas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda ensayo de consolidaciòn obligatorio para poder construir.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Páez
DIRECTOR

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

ET- 800

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 422

FECHA: Sep 29-95
FECHA VISITA: Sep 29-95
BARRIO: Salitres del Dorado.
LOCALIDAD: Engativa
LOCALIZACION: Calle 58 con 119.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P. Zona de suelos blandos muy compresibles y baja resistencia.

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, lles sin pavimentar, todos los servicios aunque en el alcantarillado existen algunos taponamientos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda ensayo de Consolidación obligatorio para poder construir.

NOMBRE: Salud Sandra
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25 202033 95
FIRMA: Salud Sandra