Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2010
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 6 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Jerusalén Sector Nueva Argentina
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION : Calle 69sur Nº 48C-23
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por desfizamiento
JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda de dos plantas ubicada sobre pendiente media, con viviendas cercanas en regular estado y taludes sin tratamiento. Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas. Posee servicios de acueducto, alcantarillado, energía y teléfono.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir alcantarillado de aguas lluvias para disminuir el riesgo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

2018

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 6 de 1996
BARRIO Jerusalen Sector Nueva Argentina
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Calle 69 Sur No. 48C-23
REFERENCIA OPES

CONTENIDO -D. A. P. D

1. ZONIFICACION GEOTECNICA: Alcaldia Local.

a) TIPO DE RIESGO:
medio, por deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
vivienda de dos plantas ubicada sobre pendiente media, con viviendas cercanas en regular estado y taludes sin tratamiento.
Las vias se encuentran sin pavimentar y erosionadas.
Posee servicios de acueducto, alcantarillado, energía y teléfono

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
construir alcantarillado de aguas lluvias para disminuir el riesgo

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA: