CONCEPTO TECNICO No. 1690

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 31 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B. y Asociación de Juntas.
BARRIO: Buenos Aires (Sector La Esperanza).
LOCALIDAD:Rafael Uribe Uribe.
UBICACION Calle 49 B bis A sur con carrera 2 D este.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:
Pendientes medias.
Vías sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias.
El 60 % del barrio tiene servicio de energía en convenio.
Localizado en la ladera de la montaña.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar sistema de drenaje.
Realizar instalación de redes de servicios básicos.
Realizar reforestación de taludes.

Original Firmado por:
José Fernando [illegible]
DIRECTOR

1690

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Mayo 31/96
BARRIO Buenos Aires (sector la Esperanza)
LOCALIDAD Rafael Uribe U.
LOCALIZACION Calle 49B Bis A sur con Carr. 2D Est.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO CCCB – Asociaciones de Junta

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosiones

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Pendientes medias
- Vias sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias.
- El 60% de barrio tiene servicio de energia en convenio.
- Localizado en la ladera de la montaña.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar sistema de drenaje
- Realizar instalación de redes de servicios basicos
- Realizar Reforestación de taludes.

NOMBRE: Patricio Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2570203395

Ing. Civil
2570203395

FIRMA: