Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1370

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 14 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: BELLO HORIZONTE
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION Calle 31 A # 1 - 32 Sur (puntual)
REF OPES:

TIPO DE RIESGO:
Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona residencial, con vias pavimentadas y pendiemtes medias.
Con presencia de todos los servicios públicos.
Remodelación de vivienda, con problemas en su interior de filtraciones de aguas en las zonas del patio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación obligatorio para cualquier tipo de construcción
Corregir la filtración del patio

000002

1370

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Marzo 14/96
Bello Horizonte
San Cristobal
LOCALIZACION: Calle 31A #1-32 Sur (Portal)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO SOP

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Zona residencial, con vias pavimentadas y pendientes medias.
- Con presencia de todos los servicios publicos.
- Remodelacion de vivienda, con problemas en su interior de filtraciones de aguas en la zona del patio.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Realizar ensayo de consolidación obligatorio para cualquier tipo de construcción
- Corregir la filtración del patio.

NOMBRE: Patricia Pachón B. Salud Ocupacional
PROFESION: Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202585 25202055395
FIRMA: