Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1039
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Diciembre 13 de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Santa Librada
LOCALIDAD: Engativa
UBICACION: Clle 66 Bis # 25 -16
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundacion en epoca invernal

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona plana. lote sin servicios, es una zona de suelos muy blandos y baja resistencia

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier clase de construcción debe hacerse ensayo de consolidación obligatorio

Original Firmado por:
José Fred Torres Pino
DIRECTOR

1039.

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 373

FECHA: Dic-13-95
FECHA VISITA: Dic-13-95
BARRIO: Sta Librada
LOCALIDAD: Engativá
LOCALIZACION: Clle 66 Bis No 125-16
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación en epoca de invierno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, lote sin servicios es una zona de suelos muy blandos y baja resistencia

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier clase de Construcción debe hacer se ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Salud Santamaría de Ayg
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA:

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1039

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Diciembre 13 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: Santa Librada

LOCALIDAD: Engativa

UBICACION: Clle 66 Bis # 25 -16

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundacion en epoca invernal

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona plana. lote sin servicios, es una zona de suelos muy blandos y baja resistencia

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier clase de construcción debe hacerse ensayo de consolidación obligatorio