DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 127

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	2 de Enero de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Ocho de Diciembre
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Cra 19 calle 79B sur
REF. OPES:	5465

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio localizado en zona de pendiente media.
La red vial se encuentra sin pavimentar con las vías erosionadas causadas por las aguas superficiales.
Posee servicio provisional de acueducto, alcantarillado sanitario, energía en convenio y teléfono comunal.
El barrio se encuentra en desarrollo con viviendas de una planta.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe evitar la construcción de cortes muy profundos.
Construir sistema definitivo de acueducto y alcantarillado.
Realizar estudio de suelos para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	

Oficina para la Prevención de Emergencias
Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C. OPES
Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 Tel: 2433491 Fax: 2816089 Santafé de Bogotá, D.C. COLOMBIA