Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.362
FECHA SOLICITUD: Abril 12 de 1995.
FECHA DE EMISION: Mayo 4 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D
BARRIO : San Vicente.
LOCALIDAD: Engativá.
UBICACION: Carrera 111C con Calle 65B.
REF. OPES: 9508983.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, zona plana.
Presencia de todos los servicios a sus alrededores.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se deben investigar las condiciones de cimentación y estabilidad con las construcciones vecinas. Ensayo de consolidación obligatorio.

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Abril 12 95.
FECHA VISITA:
BARRIO: San Vicente
LOCALIDAD: Engativa.
LOCALIZACION: Cra 111C calle 65B
REFERENCIA OPES: 9508983.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III - P

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presencia de servicios a los alrededores, zona plana.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se deben investigar las condiciones de cimentación y estabilidad con las construcciones vecinas - ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Rafael Santamaría de Rojas