Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1523
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Mayo 2 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: CVP
BARRIO: NUEVA DELHI
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION Cra 13 E # 60 B - 04 Sur
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo alto por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Casalote, construcción en prefabricado.
Servicios públicos básicos completos.
Evidencia de movimientos en masa anteriores, tipo reptación debido a la saturación del suelo.
Existencia de una excavación que dejo sin soporte la vivienda y amenaza con derrumbarse.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Zanja de intersección para aguas lluvias provenientes de la calle 60 B Sur
Estudiar y diseñar obra de contención y protección

Original Firmado por:
José Fidel Pérez Alape
DIRECTOR

000002

1523

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Mayo 2
BARRIO Nueva Delhi
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Cra 13E # 608-04 Sur
REFERENCIA OPES C.V.P

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Casalote, construcción en prefabricado
- Servicios Publicos basicos completos
- Evidencias de movimientos de masa anteriores, tipo reptación debido a la saturación del suelo
- Existencia de una excavación ~~producto de la remoción de suelo, por~~ que dejó sin soporte la vivienda y amenaza con derrumbarse.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

1. Zanja de intercepción para aguas lluvias provenientes de la Clle 608 sur
2. Estudiar y diseñar la ~~construcción de una~~ obra de contención o protección

NOMBRE: ~~Javier~~ Pava Sánchez
PROFESION: Ingeniera Geologo
MATRICULA No.: 15223-49048
FIRMA:

Salud Ingeniería del Sur Ltda. Ing. Civil

25202033395

Original Firmado por: José Fidel Pava Sánchez

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CT 1523 000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Mayo 2 de 1996
BARRIO Nueva Delhi
LOCALIDAD
LOCALIZACION San Cristobal Cra 13 E # 60B-04 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Caseta, construccion en prefabricado
- Servicios Publicos basicos completos
- Evidencias de movimientos en masa, tipo reptacion debido a la Saturacion del suelo.
- Existencia de una excavacion que dejo sin soporte la vivienda y amenaza con derrumbarse.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Zanja de intersepcion para aguas lluvias provenientes de la calle 60B Sur
- Estudiar y diseñar obras de contencion y proteccion de la vivienda.

NOMBRE: Javier Pava Sanchez
PROFESION: Ingeniero Geologo
MATRICULA No.: 15223-19098
FIRMA:

Salud Ocupacional 1999
Ing. Civil
2552033 95