Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.544
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Engativá.
UBICACION: Calle 82 Nº 101-51
REF. OPES: 9431711

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona IIIa, plana.
Suelos blandos y de baja resistencia.
Contaminación ambiental por presencia de basureros en gran parte de la zona.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe exigir ensayo de consolidación obligatorio.

Original Firmado por
BERNARDO GRAU ARIAS

CT#544.

CT 533 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 306

FECHA:
FECHA VISITA: Junio 5-95
BARRIO: Bochica,
LOCALIDAD: Engativa
LOCALIZACION: Calle 82 No. 101-51
REFERENCIA OPES: 9431711

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III - P.

a) TIPO DE RIESGO: Medio - Contaminación basuras

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana suelos inundados baja resistencia - contaminación ambiental por presencia de basuras en gran parte de la zona.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe exigir ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Salud de Rios
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033951
FIRMA: Salud Santamaría de Rios