CONCEPTO TECNICO No. 1406

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: MARZO 9 DE 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: CONCEJO

BARRIO: BRASIL

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Calle 51 D No. 108-26 Sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonas planas con problemas de inundación en época de invierno.

Suelos blandos (Limo- arcillosos)

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar sistema de drenaje.

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1406

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 9/96
FECHA VISITA
BARRIO Brasil
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Calle 51D # 108-26 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

Consejo

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zonas planas con problemas de inundación en epoca de invierno
- Suelos blandos (limo-arillosos)

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar sistema de drenaje
- Realizar ensayo de consolidacion para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Padilla B. Ramiro Santamaría Diaz
PROFESION: Arq. Civil Ing. Civil
MATRICULA No.: A25202585O3 25202033 95
FIRMA:

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.