Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2583

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 11 de Noviembre de 1999

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Palermo sur

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

UBICACION: Calle 49 D sur No 1-04

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

La vivienda se encuentra ubicada en una zona de pendiente quebrada con vias pavimentadas y con servicios básicos y complementarios.
No existe recolección de aguas lluvias

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Diseñar el alcantarillado pluvial.

257

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Octubre 26/96.
BARRIO: Palermo Sur
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION: Calle 49 D Sur No 1-04
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

La vivienda se encuentra ubicada en una zona de pendiente quebrada con vías pavimentadas y con servicios básicos y complementarios. No existe recolección de aguas lluvias.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

* Diseñar el alcantarillado pluvial

NOMBRE: Nancy Alfonso B
PROFESION: Ingeniero Geologo
MATRICULA No.: 15223-49046 BYC

FIRMA: Nancy Alfonso B