CONCEPTO TECNICO No. 2071

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 26 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: PLANEACION
BARRIO: SAN FRANCISCO LOTE 5 MANZ.10
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION : Cra 196 No 69 A 38 sur (puntual)
REF OPES: 2290

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta
Vías sin pavimentar, erosionadas por presencia de arrastre de material fino a causa de las aguas lluvias sin orientación.
Pendientes medias y topografía irregular
Presencia de todos los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para la construcción.

2071

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 26/96
BARRIO Sant Fancisco Lote 5 Mz. 10.
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Cra 196. No. 69-A-38 Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES 2290

CONTENIDO

P. Planeación.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vivienda de una planta
- Vias sin pavimentar, erosionadas por presencia de arrastre de material fino a causa de las aguas lluvias sin orientacion.
- Pendientes medias y topografia irregular.
- Presencia de todos los servicios basicos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Solicitar asesoria profesional para la construccion.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520278703
FIRMA:

000003

BOGOTA D.C. 3 VII 96 ADPOSTAL LC363804

CORREOS DE $ 1,070= COLOMBIA

AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 5-0859

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

Santafé de Bogotá D.C., 28 JUN. 1996

ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL
Of. CUAN Distrito Capital
1010 44484

O.P.E.S.
(6) 2290
1996 JUL -5 P 12:12

Doctor
JOSE FIDEL TORRES
OFICINA PARA LA PREVENCIÓN DE
EMERGENCIAS DEL DISTRITO
Calle 54 Nº 13-30, 2º piso
Ciudad.

REFERENCIA	:	**960603-50895**
SOLICITUD	:	**CONCEPTO DE RIESGO**
PREDIO	:	**CARRERA 19 G Nº 69-A-38**
URBANIZACIÓN	:	**SAN FRANCISCO**
LOTE	:	**5**
MANZANA	:	**10**
ALCALDÍA LOCAL	:	**CIUDAD BOLIVAR**

Atentamente este Departamento se permite solicitar la zonificación geotécnica y concepto de riesgo del predio de la referencia, por cuanto este se encuentra en zona **V B M.**

Lo anterior, motivado en la solicitud presentada por la señora **MARIA HELENA ZÁRATE VALENCIA.**

Cordialmente,

ELVIA ISABEL PERRY T.
Jefe Regional de Planeación Nº 5

ARQ. MARIA CONSUELO LEÓN Z.
M.P. Nº 25700-07913 Cnd.

Santa Fé de Bogotá, DC.
junio 3 de 1.996

960603 00895.

Señores
Departamento Administrativo de Planeación Distrital
Ciudad.

Por la presente solicito a Uds. se me expida certificación donde conste la Zonificación Geotécnica del Barrio San Francisco Zona 19 de la ciudad de Santa Fé de Bogotá, D°., lo anterior con destino al INURBE.

Predio: Cra. 19G # 69A-38
Lote-5 - Mz. 10

Atentamente,

María Helena Zárate Valencia
cc. 51.675.597 de Bogotá, DC.

Para su Restitución