CONCEPTO TECNICO No 2379

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	15 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL - COLSUBSIDIO
BARRIO:	Rincón San Cayetano
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Calle 117 No 94G-08 (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector en estudio se encuentra afectado por inundaciones en época de invierno a causa de la mala orientación de las aguas lluvias.
El sector es de pendientes bajas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar sistema de drenaje con el fin de mitigar el riesgo de la zona.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
Cra 54 No 13-30 Piso 2º tel. 2 116376
Santa Fe de Bogotá, D.C.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Carlos Julio Montaño

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION:	Octubre 12/96
ENTIDAD SOLICITANTE:	AL - Colsubsidio
BARRIO:	Rincon San Cayetano
LOCALIDAD:	Suba
UBICACION :	Calle 117 N°94 G-08 (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO AL - Colsubsidio.

TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

- El sector en estudio se encuentra afectado por inundaciones en época de invierno a causa de la mala orientación de las aguas lluvias.
- El sector es de pendientes bajas

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Realizar sistema de drenaje con el fin de mitigar el riesgo de la zona.

NOMBRE Patricia Pachón B.
PROFESION Ing Civil
MATRICULA 25202-58903

FIRMA