Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1395

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: Las Brisas
LOCALIDAD: Kennedy
UBICACION: Calle 42 Sur No. 105 A - 16 Sur (Puntual)
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Vias sin pavimentar, zona plana, afectación de las aguas lluvias en época de invierno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

1397

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marco 11/96
FECHA VISITA
BARRIO Las Brisas
LOCALIDAD Kenedy
LOCALIZACION Calle 42 sur # 105A - 16 sur (Puntual)
REFERENCIA OPES SOP
CLASIFICACION GEOTECNICA

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Vias sin pavimentar, zona plana, afectacion de las aguas lluvias en epoca de invierno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar ensayo de consolidacion para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202-75503
FIRMA: