Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 868

FECHA SOLICITUD: 14 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 14 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: SAN ANTONIO
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION: Carrera 106 Calle 68
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio - inundaciòn

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, calles sin pavimentar, viviendas por autoconstrucciòn, servicios clandestinos

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones de cimentaciòn y estabilidad.
Ensayo de consolidaciòn obligatorio.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 480

FECHA: Octubre 14-95
FECHA VISITA: Octubre 12-95
BARRIO: San Antonio
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Cra 106 calle 68.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundacion

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana alto sin problemas - mitigados por autoconstrucción, servicios clandestinos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Debe cumplir con las condiciones de cimentación y estabilidad - ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Profesional adscrito al IDU
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: