Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1536

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:	Mayo 2 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	EEEB
BARRIO:	DORADO BAJO
LOCALIDAD:	SANTA FE
UBICACION	Carrera 6 Este con Clle 1
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión

JUSTIFICACION TECNICA:
Vías erosionadas y producen deslizamientos todo a a causa de las aguas lluvias.
Viviendas dispersas a lo largo de la ladera de la montaña.
Servicios básicos sin legalizar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar canalización de aguas lluvias.
Legalizar servicios públicos.

Original Firmado por:
Luis Fidel Erazo Pinto
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1536

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 2/96
FECHA VISITA
BARRIO Dorado bajo
LOCALIDAD Santafe
LOCALIZACION Carr. 6 Est con calle 1.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO EEEB

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Vías erosionadas y producen deslizamientos todo a causa de las aguas lluvias.
- Viviendas dispersas a lo largo de la ladera de la montaña.
- servicios basicos sin legalizar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Realizar canalización de aguas lluvias
- Legalizar servicios publicos.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo [illegible] de 1998
PROFESION: Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520458503 2520203395
FIRMA: