CONCEPTO TECNICO No 2355

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	11 de Octubre de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B.
BARRIO:	Colector Tintal IV derecho
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Entrada finca la Bacana
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Se va a construir un colector de 928 mts de longitud con tubería en concreto de 24" hasta 30" y con una profundidad de 5.50 mts.

Se encuentra paralelo a un canal de aguas lluvias y está localizado en zona plana y en zona verde.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de suelos para diseñar la cimentación de la tubería.

Conservar los árboles existentes.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
Cra 54 No 13-30 Piso 2° tel. 2 116376
Santa Fe de Bogotá, D.C.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: octubre 10 de 1996
BARRIO: colector Tintal IV Derecho
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Entrada Finca la Bacana
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

E.A.A.B

A) TIPO DE RIESGO:

medio por inundación

B) JUSTIFICACION TECNICA:

se va a construir un colector de 928 metros de longitud con tubería en concreto de 24" hasta 30" y con una profundidad de 5.50 metros
se encuentra paralelo a un canal de aguas lluvias y está localizado en zona plana y en zona verde

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- Realizar estudio de suelos para diseñar la cimentación de la tubería
- conservar los árboles existentes.

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND
FIRMA: